

O B E C R I M A V S K É J A N O V C E
980 01 Rimavské Janovce

Číslo: 168/2023

V Rimavských Janovciach dňa 16.05.2023

Vybavuje : Ing. Varga

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

O z n á m e n i e o z a č a t í ú z e m n é h o k o n a n i a s t a v b y a u p u s t e n i e o d ú s t n e h o p o j e d n á v a n i a a m i e s t n e h o z i s ť o v a n i a

Navrhovateľ – stavebník: Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v konaní zastúpený Ing. Vladimírom Uličným, vedúcim odborom Montáže Sever, Jefremovská 614/8, 031 04 Liptovský Mikuláš v konaní zastúpený Matúšom Tučekom, technikom investičnej výstavby, Mieru 33, 974 06 Banská Bystrica podal dňa 12.05.2023 na obec Rimavské Janovce ako na príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu:

Stavba: 14488 - Rimavské Janovce – Močiar – Zahustenie TS

Popis stavby :

Stavba bude realizovaná v katastrálnom území Rimavské Janovce, časť Močiar. Trasa NN, VN zemného vedenia bude vedená územím s mierne kopcovitým terénom na parcelách C KN č. 7192, 7199, 7185, 6337/1, 6337/4, 6337/11, 6337/18, 6337/25. Stavba sa radí medzi líniové stavby. Účelom stavby je vybudovanie nových pripojení, rozšírenie siete.

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

PS 01 Montáž novej kioskovej trafostanice

Betónová bloková transformačná stanica polozapustená, obsluhovateľná z vonku typu EH8 var. B je používaná ako súčasť rozvodu el. energie v oblasti elektro-energetiky. Betónová transformačná stanica je zostavená z dvoch častí, káblový priestor (vaňa)+ stavebné teleso (skelet) a strecha. Transformačná stanica je rozdelená medzistienami na samostatné časti rozvádzača VN, časť NN a časť transformátorovú.

SO 01 Návrh nového VN podzemného vedenia+UO

V súčasnosti prechádza v dotknutom území existujúce VN vzdušné vedenie. Nový VN kábel WH1,2,3 sa vyvedie z novej trafostanice typu Gräper EH8 smer na existujúci p.b.č. v dĺžke 311m. Trasa VN kábla bude popri miestnej komunikácii. Nový UO (OTE 25/400) sa umiestni na existujúci VN p.b.č. 2. Ako nové káble budú použité NA2XS(F)2Y 3x70RM/16 12,7/22kV. Vedľa nového kábla bude v celej dĺžke trasy pripoložená optochránička.

SO 02 Návrh nového NN podzemného vedenia + rekonštrukcia

Z novej kioskovej trafostanice sa vyvedie nový NN (WL1) zemný kábel smer nová PRIS č.1. Z novej PRIS č. 1 sa vyvedie nový zemný NN (WL2) kábel smer PRIS č. 2. Z novej PRIS č. 2 sa vyvedie zemný NN (WL3) kábel smer PRIS č. 3. Z novej PRIS č. 3 sa vyvedie zemný NN (WL4) kábel smer PRIS č. 4. Z novej PRIS č. 4 sa vyvedie zemný NN (WL5) kábel smer PRIS č. 5. Z novej PRIS č. 5 sa vyvedie zemný NN (WL6) kábel smer PRIS č. 6. Z novej PRIS č. 6 sa vyvedie zemný NN (WL7) kábel smer PRIS č. 7. Z novej PRIS č. 7 sa vyvedie

zemný NN (WL8) kábel smer PRIS č. 8. Z novej PRIS č. 8 sa vyvedie zemný NN (WL9) kábel smer nová kiosková trafostanica. Z novej kioskovej trafostanice sa vyvedie nový NN (WL10) zemný kábel smer nová PRIS č. 9. Z novej PRIS č. 9 sa vyvedie zemný NN (WL11) kábel smer zrekonštruovaný p.b.č. 1. Nová VRIS 2 sa umiestni na zrekonštruovanom p.b.č. 1. Nová VRIS 1 sa umiestni na existujúci p.b.č. 3. Káble budú v zemi uložené v chráničke HDPE 160 a v spätnom zásype budú označené červenou fóliou. Vedľa nového kábla bude v celej dĺžke trasy pripoložená optochránička.

Stavebník k nehnuteľnostiam, na ktorých má byť líniová stavba umiestnená, nemá vlastnícky vzťah. Vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu je oprávnený zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia aj na cudzej nehnuteľnosti. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Po skončení nevyhnutných prác uviesť nehnuteľnosti do pôvodného stavu.

Obec Rimavské Janovce ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie územného konania v súlade s ustanoveniami § 36 ods. 4 stavebného zákona dotknutím orgánom a známym účastníkom konania. Nakoľko sú stavebnému úradu pomery v území známe a predložená žiadosť spolu s projektovou dokumentáciou a stanoviskami dotknutých orgánov, zabezpečených pred začatím územného konania v súlade s § 36 ods.5 stavebného zákona poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 36 ods.2 stavebného zákona **upúšťa od ústneho pojednávania aj od miestneho zisťovania.**

Podľa § 36 ods.1 stavebného zákona môžu účastníci konania svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 14 pracovných dní od doručenia oznámenia verejnou vyhláškou, inak sa na ne neprihliadne.

V rovnakej lehote sú povinné oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy.

Do podkladov na vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v obci Rimavské Janovce a v kancelárii spoločného stavebného úradu Rimavská Sobota, Mlynská č.2.

Roman Uhrin
starosta obce

Doručuje sa :

1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. Ing. Vladimír Uličný, Jefremovská 614/8, 031 04 Liptovský Mikuláš
3. Matúš Tuček, Mieru 33, 974 06 Banská Bystrica
4. Obec Rimavské Janovce (na založenie do spisu)
5. Verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania (ktorých zoznam nie je uvedený vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu - v súlade s § 36 ods.4 stavebného zákona) a ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť vydaným územným rozhodnutím priamo dotknuté.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.4 stavebného zákona, jeho doručenie sa uskutoční vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Rimavské Janovce spolu so situáciou umiestnenia stavby.

Vyvesené dňa :.....
/ dátum, pečiatka a podpis /

Zvesené dňa:.....
/ dátum, pečiatka a podpis /