

O B E C J E S E N S K É
Sobotská 10, 980 02 Jesenské

Číslo : 36/2023

V Jesenskom dňa 06.03.2023

Vybavuje: Ing. Varga

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
V e r e j n á v y h l á š k a

Obec J e s e n s k é ako príslušný orgán podľa § 33 ods.1 a § 117 ods.1 zákona.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov vo veci návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**Rozšírenie verejného vodovodu Rimavské Janovce, časť Dolný Močiar**“ navrhovateľa Obec Rimavské Janovce, 980 01 Rimavské Janovce č.301 zo dňa 08.12.2022, podľa § 39 a 39a/ zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva

r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y

Druh stavby: Rozšírenie verejného vodovodu Rimavské Janovce, časť Dolný Močiar

Navrhovateľ: Obec Rimavské Janovce
980 01 Rimavské Janovce 301
IČO: 00 318 752

Členenie stavby na stavebné objekty :

SO 01 - Rozvodné potrubie – D110 – 1573m

na pozemku parc. č.: C KN 7199, C KN 7192, k. ú. Rimavské Janovce, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie – pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba.

Umiestnenie stavby na dotknutých pozemkoch podľa katastrálnej mapy:

Záujmové územie sa nachádza v extraviláne obce Rimavské Janovce, časť Dolný Močiar. navrhované rozšírenie verejného vodovodu je vedené v poľnej ceste na p.č. C KN 7199 a C KN 7192, v katastrálnom území Rimavské Janovce, tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Základné údaje o stavbe :

Navrhovaným riešením je dobudovanie verejného vodovodu v obci Rimavské Janovce, časť Dolný Močiar. Rozvodné potrubie HDPE-D 110x6,6mm o dĺžke 1573 m bude napojené na skupinový vodovod PVC D225. V riešenej lokalite sa plánuje s výstavbou rodinných domov a preto obec Rimavské Janovce pristúpila k vypracovaniu projektovej dokumentácie, ktorá rieši možnosť zásobovania obyvateľov danej časti obce. Podľa

územného plánu obce sa výhľadovo počíta so zásobovaním približne 500 ľudí. V tejto oblasti bola vybudovaná vetva „C“ HDPE D 110 v dl. 464m. II. etapa nemohla byť zrealizovaná z kapacitných dôvodov. Po zrealizovaní navrhovaného vodovodu bude možné dokončiť plánovanú vetvu C, nakoľko sa tieto prepoja. Prípojky sa na trase neriešia, budú projektované individuálne jednotlivými odberateľmi. V navrhovanom riešení sa uvažuje s materiálom HDPE pre potrubia rozvodnej siete, pre armatúry šedá liatina s epoxidovanou ochrannou vrstvou. Stavba bude mať štandardnú technickú výbavu, ako vodomernú šachtu, uzatváracie armatúry, signalizačný vodič, jeden podzemný hydrant s funkciou vzdušníka a dva podzemné hydranty s funkciou kalníka. Na hasenie požiarov je navrhnutá požiarňa nádrž v obratisku severne od bodu napojenia na p.č. 7192.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: Polohopisné a výškové umiestnenie stavby - stavbu realizovať tak, ako je to uvedené v projektovej dokumentácii overenej v tomto konaní. Dodržať požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a z STN.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy:

*** Okresný úrad Rimavská Sobota – Odbor starostlivosti o životné prostredie:**

- **Vyjadrenie č. OU-RS-OSZP-2022/013505-002 zo dňa 16.08.2022** z hľadiska k výstavbe dotýkajúcej sa odpadového hospodárstva:

Podľa § 108 ods.1 písm. m) zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) dáva k územnému konaniu kladné stanovisko za nasledovných podmienok:

- s odpadmi vzniknutými počas realizácie bude pôvodca nakladať v súlade s §13 a §14 zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu je povinný,
- stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných oprávnenej organizácií preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený v rozsahu určenom vykonávacím predpisom.
- zemina a kamenivo vykopané na tejto stavbe, pokiaľ bude použitá na zásypy v prirodzenom stave v rámci tejto stavby, nie je odpadom (§1 ods.2 písm.h zákona o odpadoch)
- pred kolaudáciou stavby je potrebné tunajší úrad požiadať o vyjadrenie o odpadoch, ktoré vzniknú realizáciou stavby.
- Ak od doby vydania územného rozhodnutia nedôjde k zmene spôsobu nakladania s odpadmi, platí toto vyjadrenie aj v stavebnom konaní.

- **Vyjadrenie č.OU-RS-OSZP-2022/013076-002 z 05.08.2022** v zmysle §28 zákona NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov konštatuje, že navrhovaná stavba z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

- Verejný vodovod je vodnou stavbou v súlade §52 ods.1 písm.d) vodného zákona, ktoré povoľuje tunajší orgán štátnej vodnej správy v zmysle §26 vodného zákona, o jej stavebné povolenie je potrebné požiadať Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie.
- k žiadosti o stavebné povolenie je potrebné doložiť: územné rozhodnutie, projektovú dokumentáciu a doklady v zmysle stavebného zákona
- k vodnej stavbe vodovodného potrubia verejného vodovodu sa vymedzuje pásmo ochrany verejného vodovodu podľa §19 zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, na základe umiestnenia vodnej stavby podľa podmienok územného rozhodnutia. Pásmo ochrany vymedzí okresný úrad v rozhodnutí na návrh, ak to vyplýva z podmienok územného rozhodnutia.

- Vyjadrenie č.OU-RS-OSZP-2022/013324-002 zo dňa 16.08.2022 z hľadiska zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov dáva nasledovné záväzné stanovisko:

predmetná líniová stavba vodovodu sa nachádza v území s 1. stupňom ochrany podľa § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny, pre ktorý platia ustanovenia zákona o všeobecnej ochrane prírody a krajiny. Predmetnú líniovú stavbu odporúčame realizovať za dodržania nasledovných podmienok:

- dodržať presnú trasu a spôsob realizácie výkopových prác na jednotlivých úsekoch,
- pri výkopových prácach nakladať s vrchnou vrstvou zeminy tak, aby ju bolo možné uložiť na povrch výkopovej ryhy po ukončení prác (t.z. vrchnú vrstvu s vegetáciou uložiť ako skrývku),
- zabezpečiť, aby nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov počas realizácie výkopových prác,
- zamedziť šíreniu invázných druhov rastlín na otvorené a odkryté plochy, v prípade ich náletu zabezpečiť ich likvidáciu v súlade s platnými právnymi predpismi,
- dbať na dodržanie §3 a §4 zákona, k všeobecnej ochrane prírody a krajiny,
- prípadný výrub drevín rastúcich mimo lesa realizovať v zmysle §47 zákona o ochrane prírody a krajiny.

* **Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote** – Záväzné stanovisko č.A/2022/01441 zo dňa 16.09.2022 v zmysle zák.č.355/2007 Z.z., súhlasné s pripomienkou:

požadujeme predložiť výsledky laboratórneho rozboru vzorky vody z akreditovaného laboratória odobratej po napustení pitnej vody do nového úseku vodovodu.

* **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote** - Stanovisko č.: ORHZ-RS2-2022/000198-003 z 01.12.2022:

ORHaZZ v RS posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a 40b vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

* **Hydromeliorácie, š.p. Bratislava** - vyjadrenie k existencii hydromelioračných zariadení č. 2607-2/120/2022 z 25.04.2022: Na parcelách určených na stavbu verejného vodovodu neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p

* **Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica** - záväzné stanovisko č. KPUBB-2022/17169-2/70762/BRE z 24.08.2022. KPÚ BB súhlasí so zámerom investora realizovať líniovú stavbu, ktorá sa nenachádza v pamiatkovom území s nasledovnými pripomienkami:

- Ohlásiť termín začatia výkopových prác na danom území minimálne 5 dní v predstihu.

- umožniť KPÚ BB vykonať obhliadku zemných prác súvisiacich s realizáciou predmetnej stavby

- každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku, je vlastník povinný prerokovať s KPÚ BB.

* **SPP-Distribúcia a.s.** - vyjadrenie č. TD/NS/0651/2022/Ve z 01.12.2022. Súhlasí s umiestnením stavby za dodržania nasledujúcich pripomienok:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení,

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100m bezplatne,

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, a predloží na posúdenie SPP-D, v ktorom požadujeme, aby stavebník:

- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení dodržal minimálna odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení navrhovanou stavbou.

* **Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Povodie Hrona, OZ Banská Bystrica** – Vyjadrenie č. CS SVP OZ BB 202022/87-39210 z 12.08.2022. Navrhovanou stavbou bude dotknutý drobný vodný tok Gemerčeký potok. Z pohľadu nami sledovaných záujmov nemáme k navrhovanej stavbe zásadné námietky a s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia je možné súhlasiť s nasledovnými pripomienkami:

- upozorňujeme investora, že počas povodňových prietokov môže dochádzať k zaplavovaniu príľahlého územia, a tým aj objektov v ňom situovaných. V tejto súvislosti uvádzame, že SVP, š.p. Povodie Hrona nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach, t.j. aj zaliatím územia vybrežením vody z koryta vodného toku. Prípadné škody vzniknuté na stavbách a zariadeniach vybudovaných na pozemkoch investora bude v plnom rozsahu a na vlastné náklady znášať ich majiteľ,

- v zmysle § 49 ods.2 vodného zákona môže správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať jeho pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej čiary. Tieto pozemky slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a práce mechanizmov pri vykonávaní údržby ich koryta, resp. ako priestorová rezerva pre realizáciu protipovodňových opatrení. Ako správca vodných tokov si uplatňujeme právo prístupu

k vodnému toku za účelom realizácie opráv, údržieb a vykonávania povodňových zabezpečovacích prác,

- pri súbahu s vodným tokom Gemerčecký potok požadujeme rešpektovať STN 73 6822 — Križovanie a súbahy vedení a komunikácií s vodnými tokmi. Vodovodné potrubie požadujeme viesť líniou min. vo vzdialenosti 5,0 m od brehovej čiary vodného toku. Potrubie je potrebné uložiť do chráničky s dimenzovaním na zaťaženie ťažkou technikou min. do 25 t, aby správca vodného toku mohol pri správe a údržbe používať mechanizáciu bez väčších obmedzení v rámci jeho pobrežných pozemkov,

- v rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta vodného toku a jeho priľahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do sprievodných brehových porastov. Po ukončení stavebných prác žiadame všetky narušené pobrežné pozemky a koryto vodného toku Gemerčecký potok uviesť do pôvodného stavu,

- počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodného toku, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežných pozemkov po zrealizovaní súbahu vodovodného potrubia s vodným tokom,

- vlastník/prevádzkovateľ vodovodu sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov súvisiacich so správou dotknutého vodného toku v mieste súbahu vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne ich vytýčenie,

- správcovi vodných tokov žiadame predložiť najneskôr pri preberacom konaní ukončenej stavby výkresy skutočného vyhotovenia aj s vyznačením potrubia vodovodu na pobrežných pozemkoch vodného toku Gemerčecký potok v požadovanom rozsahu odbornou spôsobilou osobou (rez, pôdorys, pozdĺžny a priečny profil uložených chráničiek, situácia),

- ako správca výstavbou dotknutého vodného toku si vyhradujeme právo kontroly staveniska. Začatie a ukončenie stavby, ako aj realizáciu prác žiadame oznámiť zástupcovi SVP, š.p., Povodie Hornádu, Správa povodia Slanej, Rimavská Sobota - p. Rapčan — 0903 544 752,

- kaly zachytené v kalníkoch by nemali byť vypúšťané priamo do vodného toku, príp. do okolitého terénu, ale mali by byť likvidované (odsedimentovaný podiel) ako odpad v súlade s požiadavkami platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva, práce pri odkalovaní je potrebné vykonávať takým spôsobom, aby nebola druhotne ohrozená kvalita povrchových vôd a okolitého terénu. Vypúšťaním odsedimentovaných vôd nesmie dôjsť k zatápaniu ani podmáčaniu dotknutých a okolitých pozemkov,

- vlastník/prevádzkovateľ vodovodu nie je zbavený prípadnej zodpovednosti vyplývajúcej z ustanovení §41 a §42 Zákona č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, a tiež povinnosti prípadnej náhrady škôd vzniknutých na cudzom majetku. Jedným zo znakov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd je aj zmena farby vody,

- pravidelnú kontrolu, údržbu a čistenie vodovodu je potrebné vykonávať podľa schváleného prevádzkového poriadku vodnej stavby zahrňajúceho okrem iného aj konkrétny popis činností a určenie časových intervalov pre ich vykonávanie ako aj postup pre prípad havarijnej situácie. Každé odkalovanie je potrebné zaznamenávať v prevádzkovom denníku (zaznamenať dátum aj čas odkalovania),

- likvidáciu odpadov vznikajúcich prevádzkovaním vodovodu je potrebné zabezpečovať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.

Prípadné kaly z čistenia vodovodného potrubia nie je prípustné odvádzať voľne na terén, ani do povrchových vôd.

Z predloženej projektovej dokumentácie je zrejmé, že počas stavebných prác, resp. pri zakladaní stavby je predpoklad čerpania podzemných vôd pri zakladaní stavby, nakoľko je predpoklad ich vysokej hladiny. Takéto nakladanie s vodami podlieha vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona. V jeho podmienkach je potrebné uviesť o.i. aj nasledovné:

- miesto vypúšťania je potrebné zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k narušovaniu brehu vodného toku, brehovej a pobrežnej vegetácie,
- v prípade, že by došlo k porušeniu brehu vodného toku pri čerpaní/vypúšťaní je potrebné ho uviesť v čo najkratšom možnom čase do pôvodného stavu,
- termín začatia a ukončenia čerpania podzemných vôd do vodného toku Gemerčeký potok je potrebné oznámiť na vodohospodársky dispečing SVP, š.p., Povodie Hornádu, Správa povodia Slanej, Rimavská Sobota a zároveň je potrebné k zahájeniu a k ukončeniu prác súvisiacich s čerpaním/vypúšťaním podzemných vôd prizvať zástupcu Správy povodia Slanej, Rimavská Sobota.

* **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská bystrica** – záväzné stanovisko č. 7284/2022-127000.121030 z 03.08.2022. Za dodržania uvedených podmienok s predloženou dokumentáciou pre účely územného konania z koncepčného hľadiska a z hľadiska pripravovaných a realizovaných investícií v investorstve našej spoločnosti súhlasíme a vydávame nasledovné záväzné stanovisko:

- V bode napojenia na skupinový vodovod Rimavská Sobota - Jesenské, PVC DN 225, v našom vlastníctve vybudovať vodomernú šachtu s osadeným uzáverom a fakturačným meradlom. Šachta bude slúžiť ako jednoznačný bod oddelenia majetku vodovodu v našom vlastníctve a majetku vo vlastníctve obce Rimavské Janovce,
- Projektová dokumentácia pre stavebné konanie bude vypracovaná v súlade so Zákonom 442/2002 Z. z. účinného od 01.01.2022 - vlastníctvo, ochranné pásma, atď
- Projektová dokumentácia stavby, ktorá bude predkladaná k stavebnému konaniu musí byť odsúhlasená Vlastníkom verejného vodovodu (StVS, a.s.) aj Prevádzkovateľom verejného vodovodu (StVPS, a.s.)
- Napojenie rozšírenia verejného vodovodu na prírodné potrubie skupinového vodovodu Rimavska Sobota - Jesenské PVC DN 225, ktorý je vo vlastníctve našej spoločnosti musí byť bezpodmienečne realizované v úzkej koordinácii a pod dohľadom Prevádzkovateľa - Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., závod 04 Rimavská Sobota
- Pri križovaní a súbahu s inými podzemnými vedeniami je nutné rešpektovať STN 73 6005
- Najneskôr k termínu vydania stavebného povolenia na uvedenú stavbu mať uzatvorenú zmluvu medzi obcou Rimavské Janovce a našou spoločnosťou, ktorá bude upravovať vzájomné práva a povinnosti vlastníkov verejných vodovodov prevádzkovo súvisiacich celkov alebo ich častí, podľa odstavca 5), § 15 Zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Prípravu zmluvy bude zabezpečovať odbor právnych služieb a obstarávania našej spoločnosti, Mgr. Ján Jobbágy, tel. 048/4327205. - 6.

* **Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica** – Vyjadrenie č. /04/2022 z 05.09.2022. Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia s nasledovnými pripomienkami, ktoré požadujeme zapracovať do ďalšieho stupňa PD, ktorú požadujeme predložiť StVPS na vyjadrenie:

- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác mimo súvisle zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavanie žiadame dodržať pásmo ochrany v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z.
 - Ak ide o stavbu vodovodného, resp. kanalizačného, potrubia, ktorá bude umiestnená v súvisle zastavanom území obce, alebo území určenom na zastavanie, požadujeme, aby stavebník podal na okresný úrad návrh na vymedzenie pásma ochrany, najviac však vo vzdialenosti podľa predchádzajúceho odseku, najneskôr do začatia kolaudačného konania.
 - Ak bude stavba umiestnená v súvisle zastavanom území obce alebo území určenom na zastavanie, požadujeme dodržať pásmo ochrany jestvujúceho verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie, ak bolo vymedzené rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy. Rozsah pásma ochrany uviesť podľa tohto rozhodnutia — predmetné rozhodnutie vo vyjadrení citovať.
 - Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácií, sa nevymedzuje.
 - V prípade prípojok požadujeme dodržať ochranné pásma
 - V pásme ochrany verejného vodovodu postupovať podľa zákona 442/2002 Z.z.
 - Pri križovaní a súbehu vodovodného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať STN 73 6005
 - V bode napojenia na skupinový vodovod Rimavská Sobota – Jesenské, PVC DN 225 vo vlastníctve StVS, a.s. a v prevádzke StVPS, a.s. žiadame vybudovať vodomernú šachtu a osadeným uzáverom a fakturačným meradlom.
 - Požadujeme v rámci územného konania predložiť písomné vyjadrenie investora o budúcom prevádzkovateľovi stavby. Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby musí byť uzatvorená pred vydaním stavebného povolenia na stavbu.
- * **Stredoslovenská distribučná, a.s.** – Vyjadrenie k existencii energetických zariadení č. 4600065685 z 08.07.2022:
- V predmetnej lokalite katastra Rimavské Janovce sa **nachádzajú** nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine.
 - Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 m, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 m), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 m od krajného vodiča na každú stranu. Pri realizácií výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 - V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ich vytýčiť.
 - Pri manipulácií mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Oznámenie o začatí územného konania stavby bol vyvesený 15 dní na úradnej tabuli obcí – Jesenské a Rimavské Janovce a neboli vznesené žiadne pripomienky.

Správny poplatok : bez poplatku

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov pri líniových stavbách tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestrať však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa stavebného zákona (§ 71 ods. 1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel. Podľa § 40 ods.4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych zástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ - Obec Rimavské Janovce podal dňa 08.12.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „**Rozšírenie verejného vodovodu Rimavské Janovce, časť Dolný Močiar**“ na pozemkoch parc. č.: C KN 7192 a C KN 7199, v katastrálnom území Rimavské Janovce. Začatie územného konania bolo oznámené verejnou vyhláškou účastníkom konania v súlade s § 3 ods.2 vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z.z. a ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke a iné práva

k pozemkom alebo stavbám mohli byť vydaným územným rozhodnutím priamo dotknuté.

Obec Jesenské ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov posúdila návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Obec Jesenské ako príslušný stavebný úrad posúdila návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistila, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie stavby je v súlade územným plánom obce.

K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií. Obec Jesenské ako príslušný správny orgán oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 10.01.2023 začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy /ktorých zoznam nie je uvedený vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu – v súlade s § 3 ods.2 vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z.z./ a ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť vydaným územným rozhodnutím priamo dotknuté.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných organizácií boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhlášky č.453/2000 Z.z.

Poučenie:

Podľa § 54 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať. Odvolanie sa podáva na Obecnom úrade v obci Jesenské v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

Mgr. Gabriel Mihályi PhD
starosta obce

Doručuje sa :

1. Obec Rimavské Janovce, 980 01 Rimavské Janovce 301
2. Ing. Martin Magic, Škultétyho 1985/10, 979 01 Rimavská Sobota
3. Obec Jesenské / na založenie do spisu /
4. Verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania (ktorých zoznam nie je uvedený vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu - v súlade s § 3 ods.2 vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z.z.) a ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť vydaním územným rozhodnutím priamo dotknuté.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods.2 stavebného zákona a musí byť vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli obcí Jesenské a Rimavské Janovce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia oznámenia. Po zvesení rozhodnutie doručiť na Obecný úrad Jesenské.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa.....

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby