

OBEC RIMAVSKÉ JANOVCE
980 01 Rimavské Janovce

Číslo : 168/2023
Vybavuje: Ing. Varga

V Rimavských Janovciach dňa 19.07.2023

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
Verejná vyhláška

Obec Rimavské Janovce ako príslušný orgán podľa § 33 ods.1 a § 117 ods.1 zákona.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vo veci návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**14488 - Rimavské Janovce – Močiar – Zahustenie TS**“ navrhovateľa Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zo dňa 12.05.2022, podľa § 39 a 39a stavebného zákona v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

Druh stavby: 14488 - Rimavské Janovce – Močiar – Zahustenie TS

Navrhovateľa : Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

V konaní zastúpený: Ing. Vladimírom Uličným, vedúcim odboru Montáže Sever,
Jefremovská 614/8,
031 04 Liptovský Mikuláš

V konaní zastúpený: Matúšom Tučekom, technikom investičnej výstavby,
Mieru 33,
974 06 Banská Bystrica

Členenie stavby na stavebné objekty:

PS 01 Montáž novej kioskovej trafostanice

SO 01 Návrh nového VN podzemného vedenia+UO

SO 02 Návrh nového NN podzemného vedenia + rekonštrukcia

na pozemku parc.: C KN č. 7192, 7199, 7185, k. ú. Rimavské Janovce, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie – pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba, C KN č. 6337/1, 6337/4, 6337/11, 6337/18, 6337/25 k. ú. Rimavské Janovce, druh pozemku: Orná pôda.

Umiestnenie stavby na dotknutých pozemkoch podľa katastrálnej mapy:

Stavba bude realizovaná v katastrálnom území Rimavské Janovce, časť Močiar, tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Trasa NN, VN zemného vedenia bude vedená územím s mierne kopcovitým terénom na parcelách

C KN č. 7192, 7199, 7185, 6337/1, 6337/4, 6337/11, 6337/18, 6337/25. Stavba sa radí medzi líniové stavby. Účelom stavby je vybudovanie nových pripojení, rozšírenie siete.

Základné údaje o stavbe :

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

PS 01 Montáž novej kioskovej trafostanice

Betónová bloková transformačná stanica polozapustená, obsluhovateľná z vonku typu EH8 var. B je používaná ako súčasť rozvodu el. energie v oblasti elektro-energetiky. Betónová transformačná stanica je zostavená z dvoch častí, káblový priestor (vaňa)+ stavebné teleso (skelet) a strecha. Transformačná stanica je rozdelená medzistienami na samostatné časti rozvádzača VN, časť NN a časť transformátorovú.

SO 01 Návrh nového VN podzemného vedenia+UO

V súčasnosti prechádza v dotknutom území existujúce VN vzdušné vedenie. Nový VN kábel WH1,2,3 sa vyvedie z novej trafostanice typu Gräper EH8 smer na existujúci p.b.č. v dĺžke 311m. Trasa VN kábla bude popri miestnej komunikácii. Nový UO (OTE 25/400) sa umiestni na existujúci VN p.b.č. 2. Ako nové káble budú použité NA2XS(F)2Y 3x70RM/16 12,7/22kV. Vedľa nového kábla bude v celej dĺžke trasy pripoložená optochránička.

SO 02 Návrh nového NN podzemného vedenia + rekonštrukcia

Z novej kioskovej trafostanice sa vyvedie nový NN (WL1) zemný kábel smer nová PRIS č.1. Z novej PRIS č. 1 sa vyvedie nový zemný NN (WL2) kábel smer PRIS č. 2. Z novej PRIS č. 2 sa vyvedie zemný NN (WL3) kábel smer PRIS č. 3. Z novej PRIS č. 3 sa vyvedie zemný NN (WL4) kábel smer PRIS č. 4. Z novej PRIS č. 4 sa vyvedie zemný NN (WL5) kábel smer PRIS č. 5. Z novej PRIS č. 5 sa vyvedie zemný NN (WL6) kábel smer PRIS č. 6. Z novej PRIS č. 6 sa vyvedie zemný NN (WL7) kábel smer PRIS č. 7. Z novej PRIS č. 7 sa vyvedie zemný NN (WL8) kábel smer PRIS č. 8. Z novej PRIS č. 8 sa vyvedie zemný NN (WL9) kábel smer nová kiosková trafostanica. Z novej kioskovej trafostanice sa vyvedie nový NN (WL10) zemný kábel smer nová PRIS č. 9. Z novej PRIS č. 9 sa vyvedie zemný NN (WL11) kábel smer zrekonštruovaný p.b.č. 1. Nová VRIS 2 sa umiestni na zrekonštruovanom p.b.č. 1. Nová VRIS 1 sa umiestni na existujúci p.b.č. 3. Káble budú v zemi uložené v chráničke HDPE 160 a v spätnom zásype budú označené červenou fóliou. Vedľa nového kábla bude v celej dĺžke trasy pripoložená optochránička.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: Polohopisné a výškové umiestnenie stavby - stavbu realizovať tak, ako je to uvedené v projektovej dokumentácii overenej v tomto konaní.

Pri vyhotovení realizačnej projektovej dokumentácie dodržať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí a prípojok a **zosúladiť** trasu navrhovaných elektrických vedení s pripravovanou stavbou „**Rozšírenie verejného vodovodu Rimavské Janovce, časť Dolný Močiar**“ Vyriešiť prípadné nevyhnutné prekládky vedení.

Dodržať požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a z STN.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy:

* **Okresný úrad Rimavská Sobota – Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva:**

- **Vyjadrenie č. OU-RS-OSZP-2023/007327-002 z 07.03.2023.** Podľa § 108 ods.1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) dáva k územnému konaniu kladné stanovisko za nasledovných podmienok:

- s odpadmi vzniknutými počas realizácie bude pôvodca nakladať v súlade s §13 a §14 zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je okrem vyššie uvedeného povinný:
- stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných oprávnenej organizácií preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený v rozsahu určenom vykonávacím predpisom.
- zemina a kamenivo vykopané na tejto stavbe, pokiaľ bude použitá na zásypy v prirodzenom stave v rámci tejto stavby, nie je odpadom (§1 ods.2 písm.h zákona o odpadoch)
- pred kolaudáciou stavby je potrebné najbližší úrad požiadať o vyjadrenie o odpadoch, ktoré vzniknú realizáciou stavby.
- Ak od doby vydania územného rozhodnutia dôjde k zmene spôsobu nakladania s odpadmi vzniknutými realizáciou stavby, je potrebné požiadať o nové vyjadrenie pre účely vydania stavebného povolenia, inak toto vyjadrenie platí aj v stavebnom konaní.

*** Okresný úrad Rimavská Sobota – Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia:**

*** Vyjadrenie č.OU-RS-OSZP-2023/007318-004 zo dňa 06.03.2023** -Uvedenou stavbou nevznikne stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia. Na základe uvedeného k predmetnej stavbe nemáme pripomienky.

*** Okresný úrad Rimavská Sobota – Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy:**

- Vyjadrenie č.OU-RS-OSZP-2023/007370-002 z 06.03.2023 v zmysle §28 zákona NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (vodný zákon) konštatuje, že navrhovaná stavba z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

- Nakoľko sa stavba bude nachádzať v inundačnom území resp. vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze vodného toku Močiar, je potrebné požiadať o súhlas orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona.
- k žiadosti o súhlas je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku, Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Povodie Hornádu, OZ
- Pri realizácii prác je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok, do pôdy s následnou možnou kontamináciou podzemných vôd.
- Dodržať ustanovenie § 39 vodného zákona – zaobchádzanie sa znečisťujúcimi látkami a vyhlášku MŽP SR č. 100/2005 Z.z. ktorou sa upravujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

- Súhlas na uskutočnenie stavby č. OU-RS-OSZP-20232/010998-002 zo dňa 18.05.2023:

Podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona udeľuje súhlas pre stavbu s podmienkami:

1. križovania zemného káblového vedenia s korytami vodných tokov je nutné realizovať v súlade s STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“

2. V zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov môže správca vodného toku pri výkone správy užívať jeho pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary, ktoré slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a práce mechanizmov pri vykonávaní správy a údržby vodného toku. Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame, aby boli montážne jamy pre realizáciu riadeného pretlaku vybudované mimo pobrežných pozemkov vodohospodársky významného vodného toku Lukva (t.j. min. 10,0 m od jej brehovej čiary) tak, aby bolo možné uloženie káblov, chráničky dimenzovanej na vyššie uvedené zaťaženie aj v rámci celej šírky pobrežných pozemkov toku. Pri uložení vedenia pod dnom koryta toku musia byť káble obdobne uložené v chráničke dimenzovanej na vyššie uvedené zaťaženie, pričom chránička musí byť pod najhlbším dnom koryta toku uložená v hĺbke min. 1,0 m.
3. Stavebnú ryhu, resp. montážne jamy pre uloženie chráničky s vedením a optochráničky pod dno toku bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom SVP, š.p.
4. O spôsobe križovania vodných tokov musí byť vyhotovený písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok tohto vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V tomto prípade správca toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (prevádzkovateľovi) elektrickej siete pri výkone správy a údržby vodného toku v súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom vodného toku.
5. V prípade, že uložené el. káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v dotknutom území, zabezpečí prevádzkovateľ el. siete bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne.
6. Podzemné vedenie križujúce koryto toku je potrebné označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBAGROVAŤ“, v prípade ich porušenia či odcudzenia zabezpečí prevádzkovateľ vedenia ich okamžitú obnovu.
7. V rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a príľahlých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do sprievodných brehových porastov toku. Po ukončení stavebných prác žiadame všetky narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu.
8. Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činnosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
9. Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutom vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti vodného toku, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežného pozemku po zrealizovaní križovania.
10. Je neprípustné zriaďovať na stavenisku sklad pohonných hmôt, olejov a iných nebezpečných látok, vykonávať opravy a údržbu strojov a motorových vozidiel.
11. Investor predloží správcovi toku najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy skutočného uloženia káblového vedenia v rámci koryta a pobrežných pozemkov vodných tokov (situáciu trasy, pozdĺžny a priečny profil uloženého vedenia a chráničiek).

12. K zahájeniu a ukončeniu stavby, ako aj k prácam súvisiacim s realizáciou križovaní koryt vodných tokov žiadame prizvať zástupcu SVP, š. p. (kontaktná osoba: Miroslav Rapčan, mobil: 0903 544 752 miroslav.rapcan@svp.sk).
13. Prevádzkovateľ vedenia sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta toku v miestach jeho križovaní vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne vytyčenie príslušného vedenia uloženého v rámci koryta a pobrežných pozemkov toku.
14. V prípade, že križovanie vodného toku nebude realizované v súlade s týmito požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu podzemného vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na opätovné sprevádzkovanie káblového vedenia bude znášať ich prevádzkovateľ.
15. V prípade, že by došlo ku škode na vodnom toku vplyvom prevádzkovania podzemného vedenia a elektrických zariadení, túto škodu nahradí prevádzkovateľ uvedením poškodenej časti vodného toku do pôvodného stavu. Pokiaľ by tak nevykonal, správca vodného toku má právo uplatniť si voči nemu nárok na náhradu škody v zmysle § 373 Obchodného zákonníka.
16. Pokiaľ dôjde zo strany správcu vodného toku k porušeniu podzemného vedenia z dôvodu nedodržania podmienok stavebného povolenia alebo nesprávnym uložením podzemného vedenia zo strany prevádzkovateľa, tento si nebude u správcu vodného toku uplatňovať žiadne sankcie za poškodenie podzemného vedenia, ani žiadať žiadne finančné náklady spojené s opravou, alebo rekonštrukciou podzemného vedenia. Tieto náklady bude znášať prevádzkovateľ v plnom rozsahu.
17. Správca vodných tokov súhlasí s vykonávaním kontrol podzemného vedenia zo strany prevádzkovateľa podzemného vedenia.
18. V prípade potreby vstupu na pozemky vymedzujúcich koryta vodných tokov z dôvodu vykonania údržbárskych prác, opráv alebo iných zásahov s výnimkou odstraňovania havárie na podzemnom vedení prevádzkovateľom podzemného vedenia, prevádzkovateľ vedenia oznámi potrebu vstupu správcovi vodného toku ešte pred samotným vstupom na pozemky a predloží mu k odsúhlaseniu návrh technických opatrení.
19. V prípade potreby vstupu na pozemky vymedzujúcich koryta vodných tokov z dôvodu vykonania údržbárskych prác, opráv alebo iných zásahov na podzemnom vedení prevádzkovateľom podzemného vedenia, správca vodného toku umožní prevádzkovateľovi vstup na pozemky vymedzujúcich koryta vodných tokov po oznámení prevádzkovateľa o vstupe a po odsúhlasení navrhovaného technického zásahu správcom vodného toku.

* **Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik. Povodie Hornádu** – stanovisko č. CS SVP OZ BB 1068/2023/2-342070 zo dňa 05.04.2023 - podmienky stanoviska uvedené v súhlase č. **OU-RS-OSZP-20232/010998-002** zo dňa **18.05.2023**.

* **Obec Rimavské Janovce** – vyjadrenie č. **107/2023 z 09.03.2023** – nemá námietky k predmetnej stavbe. Parcely, kde je plánovaná stavba sa nachádzajú v územnom pláne obce a je tam plánovaná stavebná činnosť.

* **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobotě** - Stanovisko č.: ORHZ-RS1-2023/000042-002 z 03.02.2023:
ORHaZZ v RS posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a 40b vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby

z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

* **Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica** - záväzné stanovisko č. KPUBB-1829-2/5110/BRE z 01.02.2023. KPÚ BB u hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom súhlasí so zámerom investora realizovať líniovú stavbu, ktorá sa nenachádza v pamiatkovom území s nasledovnými pripomienkami:

- Ohlásiť termín začatia výkopových prác na danom území minimálne 5 dní v predstihu písomne alebo telefonicky.
- umožniť KPÚ BB vykonať obhliadku zemných prác súvisiacich s realizáciou predmetnej stavby
- každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku, je vlastník povinný prerokovať s KPÚ BB.

* **Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská bystrica** – vyjadrenie k PD č. 5/04/2023 z 02.01.2023: v záujmovom území stavby sa vodárenské zariadenia v našej prevádzke nenachádzajú. Na základe predloženej projektovej dokumentácie s vydaním územného a stavebného povolenia súhlasíme.

* **Stredoslovenská distribučná, a.s.** – Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné konanie č. SW144885 z 10.05.2023:

SSD súhlasí s vydaním územného rozhodnutia podľa predloženej projektovej dokumentácie s nasledovnými pripomienkami:

1. S technickým riešením podľa predloženej PD súhlasíme.
2. Hlavné smery navrhovaného technického riešenia:

Montáž bezkomorového úsekového vypínača	1ks
Montáž VN zemného vedenia, dl. trasy	311 m
Montáž NN podzemného vedenia, dl. trasy	1067 m
Montáž optochráničky, dl. trasy	810 m
Montáž kioskovej trafostanice	1ks
3. V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma navrhovaných elektroenergetických zariadení.
4. Žiadame, aby v návrhu na vydanie územného rozhodnutia a v samotnom právoplatnom územnom rozhodnutí bol uvedený opis prebiehajúcich hraníc územia vrátane nových ochranných pásiem stavby.
5. Stavbu požadujeme navrhnuť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných celkov SSD
6. Ďalší stupeň PD žiadame predložiť na posúdenie.

* **Vyjadrenie o existencii PAZ – Orange Slovensko a.s. č. KE-3248/2022 z 20.12.2022.** Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.

* **Eustream a.s. – vyjadrenie č. 1052/2022 z 08.12.2022.** Podľa nákresu žiadateľa nezasahuje do ochranného pásma ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a.s.

* **Energotel, a.s. – Vyjadrenie o existencii trás podzemných telekomunikačných vedení z 11.12.2022.** V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. a Stredoslovenská distribučná, a.s.

* **OTNS, a.s. – Vyjadrenie k existencii sietí č. 10588/2023 z 22.03.2023.** V záujmovom území danej stavby sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. ani Benestri či PNTW. S vydaním územného rozhodnutia/stavebného povolenia súhlasíme bez pripomienok.

* **UPC Broadband Slovakia, s.r.o. – Vyjadrenie z 15.12.2022.** S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia danej stavby súhlasíme, pretože v lokalite stavby nedôjde do styku s našou podzemnou káblovou distribučnou sieťou.

* **Transpetrol, a.s. – Vyjadrenie o ochrannom pásme rozvodu č. 010144/2022 z 14.12.2022.** Predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov.

* **Slovak Telekom, a.s. – Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení č. 6612236904 z 08.12.2022.** Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak telekom, a.s. a/alebo Digi Slovakia, s.r.o.

* **SPP Distribúcia, a.s. – Vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie a k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení.** Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania všeobecných podmienok SPP D podľa vyjadrenia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Oznámenie o začatí územného konania stavby bol vyvesený 15 dní na úradnej tabuli obce Rimavské Janovce a neboli vznesené žiadne pripomienky.

Správny poplatok: 100,-€ (uhradené na obecnom úrade)

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov pri líniových stavbách tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa stavebného zákona (§ 71 ods. 1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel. Podľa § 40 ods.4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ – Stredoslovenská distribučná a.s. podal dňa 12.05.2023 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „**14488 - Rimavské Janovce – Močiar – Zahustenie TS**“ na pozemkoch parc. č.: C KN 7192, 7199, 7185, 6337/1, 6337/4, 6337/11, 6337/18, 6337/25, v katastrálnom území Rimavské Janovce. Začatie územného konania bolo oznámené verejnou vyhláškou účastníkom konania v súlade s § 3 ods.2 vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z.z. a ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám mohli byť vydaným územným rozhodnutím priamo dotknuté.

Obec Rimavské Janovce ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdila návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Obec Rimavské Janovce ako príslušný stavebný úrad posúdila návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistila, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie stavby je v súlade s územným plánom obce. Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhlášky č.453/2000 Z.z.

K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií. Obec Rimavské Janovce ako príslušný správny orgán oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 16.05.2023 začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy (ktorých zoznam nie je uvedený vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu – v súlade s § 3 ods.2 vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z.z.) a ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť vydaným územným rozhodnutím priamo dotknuté.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných organizácií boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Poučenie :

Podľa § 54 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať. Odvolanie sa podáva na Obecnom úrade v obci Rimavské Janovce v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

Roman Uhrin
starosta obce

Doručuje sa :

1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. Ing. Vladimír Uličný, Jefremovská 614/8, 031 04 Liptovský Mikuláš
3. Matúš Tuček, Mieru 33, 974 06 Banská Bystrica
4. Obec Rimavské Janovce (na založenie do spisu)
5. Verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania (ktorých zoznam nie je uvedený vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu - v súlade s § 36 ods.4 stavebného zákona) a ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť vydaným územným rozhodnutím priamo dotknuté.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.4 stavebného zákona, jeho doručenie sa uskutoční vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Rimavské Janovce spolu so situáciou umiestnenia stavby.

Vyvesené dňa :.....
/ dátum, pečiatka a podpis /

Zvesené dňa:.....
/ dátum, pečiatka a podpis /